

АКТ

Имараттагы кирүү-чыгуу жана эвакуациялык белгилерди аныктоо жөнүндө
« 03 » Март 2026-ж. Ош (шаары)

АКТ

Имараттагы кирүү-чыгуу жана эвакуациялык белгилерди аныктоо жөнүндө
« 02 » март 2026-ж. Ош (шаары)

Биз, төмөндө кол койгондор, (кызмат орду, аты) медициналык колледждин директору
З.Арынов, комендант А.Курбаналиева, кузотчулор: К. Бегиева, Н.Токтомурадова,
Б.Тезекбаева медициналык колледжинин имаратында жарандык коргонуу жана өрт
коопсуздугу талаптарынын аткарылышын текшерип чыгып, төмөнкүлөрдү аныктадык:

1. Жалпы маалымат

Имараттын аталышы: Медициналык колледжи

Дареги: Исанова 77

Кабаттардын саны: 4 (Төрт) кабат

2. Кирүү-чыгуу жана эвакуация жолдору боюнча маалымат

№	Көрсөткүчтөр	Саны	Белги бар (ооба/жок)	Иштейт (ооба/жок)	Эскертүү
1	Негизги кирүү	2	бар	-	
2	Негизги чыгуу	6	бар	-	
3	Кошумча(авариялык) чыгуу	2	бар	-	
4	Коридорлордо эвакуация багыт белгилери	32	бар	-	
5	Кабаттар аралык эвакуация белгилери	9	бар	-	
6	Өрт сигнализациясы	жок	жок	жок	
7	Өрт өчүргүчтөр	20	-	ооба	

3. Белгилердин үлгүсү

Текшерүү учурунда төмөнкү үлгүдөгү белгилерди коюу үчүн аныкталды: «ЧЫГУУ /
EXIT» жашыл фондо багыт көрсөткүч жебеси менен. Эвакуация багытын көрсөткөн жебе
белгилери. Өрт сигнализациясынын кол баскыч белгиси. Өрт өчүргүч жайгашкан жердин
белгиси (Фото материалдар тиркелүүсү зарыл)

4. Жыйынтык Текшерүүнүн жыйынтыгында жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар
аныкталып, кемчиликтер бар болсо, аларды жоюу боюнча тиешелүү чараларды көрүү
сунушталат.

Комиссия мүчөлөрү:

1. А.Курбаналиева [Signature] (аты-жөнү, колу)
2. К.Бегиева [Signature] (аты-жөнү, колу)
3. Н.Токтомуратова [Signature] (аты-жөнү, колу)
4. Б.Тезекбаева [Signature] (аты-жөнү, колу)

АКТ

(Кируу-чыгуу жана өрт коопсуздук белгилерин аныктоо жөнүндө)

Түзүлгөн күнү: 03 март 2026-ж.

Имараттын аталышы: Медициналык колледжи

Дареги: исанова 77

Жалпы маалымат:

№	Корсоткучтөр	Маалымат
1	Кабаттардын саны	4
2	Жалпы кирүү эшиктеринин саны	2
3	Негизги чыгуу эшиктеринин саны	6
4	Кошумча (эвакуациялык) чыгуу эшиктеринин саны	2
5	Кируу-чыгуу белгилери (бар/жок)	бар
6	Коридорлордо эвакуациялык чыгуу белгилери (бар/жок)	бар
7	Өрт сигнализациясы (бар/жок)	жок
8	Өрт сигнализациясынын иштөө абалы (иштейт/иштебейт)	Негизи жок
9	Өзгөчө кырдаалда чыгуу схемалары илингенби	Илинген
10	Жооптуу кызматкер	К. Бегиева, Н.Токтомуратова, Б.Тезекбаева

Аныкталган кемчиликтер: Өрт сигнализациялары жок.

Жыйынтык жана сунуштар: Негизги чыгуу эшиктерине электрондук жебе белгилерин жана өрт сигнализацияларын орнотуу сунушталат.

Кол коюучулар: Комендант [Signature]

Өрт коопсуздугу боюнча жооптуу [Signature]

Жооптуу кызматкер [Signature] [Signature] [Signature]